

Stromunterbruch im Breitengebiet

Am 9. Mai 2018 ist es in der Verteilkabine «Uf de Breiti» zu einer Netzstörung gekommen. Auslöser des Kurzschlusses war eine Nacktschnecke.

Das sofort ausgerückte Pikett-Team der LKW konnte den Unterbruch nach halbstündigem Einsatz beheben; der Urheber bezahlte seine Untat mit dem Leben!



Situation vor Ort beim Eintreffen des Pikett-Teams



Beschädigte VK-Sicherung



Der Verursacher der Netzstörung