


Asbest



Haben Sie Asbest im Haus?

Obschon seit 1990 verboten, findet sich auch heute noch in vielen älteren Häusern Asbest und zwar in Form von Elektro-Sicherungsverteilungen.



Arbeiten an asbesthaltigen Sicherungsverteilungen

Bei allen Arbeiten wie Öffnen von Sicherungsverteilungen, Drähte- oder Zählerauswechseln ist mit einer **erhöhten Faserfreisetzung zu rechnen**.

Die Arbeiten sind nur unter Anwendung der entsprechenden Schutzmassnahmen mit Asbeststaubsauger, Einwegschutzanzug sowie einer Feinstaubmaske FFP3 auszuführen. Die Arbeitsbereiche müssen für Dritte abgesperrt und nach Abschluss der Arbeiten gereinigt werden.

Damit Sie und unsere Mitarbeitenden vor Asbestfasern geschützt sind, hat sich die **Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen** entschlossen, Arbeiten an schwach gebundenen asbesthaltigen Sicherungsverteilungen nur noch mit einer **SUVA-anerkannten Asbestsanierungsfirma** auszuführen.

Störungen (auch Notfälle) an solchen Sicherungsverteilungen dürfen daher nicht ohne Weiteres behoben werden und zudem ist mit einem längeren Stromausfall zu rechnen. In Zukunft werden Zähler von unseren Monteuren nur noch auf sanierten Sicherungsverteilungen ausgewechselt.

Haben Sie eine asbesthaltige Sicherungsverteilung mit schwachgebundenem Asbest in Ihrem Haus?

Rufen Sie uns an, unser Elektroinstallateuren-Team berät Sie gerne. (wiba elektro ag: 052 319 19 79)

Elektrizitätsgenossenschaft
Marthalen

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.suva.ch/asbest>

<https://www.hev-schweiz.ch/wohnen/energie-umwelt/asbest/>

www.forum-asbest.ch